

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-Дону
«Школа №31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.»
Стачки пр., дом 221/1, г. Ростов-на-Дону, 344091,
(8632) 226-900, факс 290-54-20
E-mail: rostov-na-donu.shkola31@yandex.ru
КПП 616801001 ИНН 6168042139

**Отчет по устранению нарушений согласно Предписанию №1-232/1/1 от
27.05.2021г.**

	Нарушение	Устранение
1	На объекте защиты, в нарушение п.5.5.2 СП 4.13130.2013, над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом (производственное помещение) и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.	Устранено
2	На объекте защиты отсутствуют проектные решения на смонтированное в трехэтажном здании аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение не представлены.	Устранено
3	Трехэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы. Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «Р», «Р», «МУ'», «Е», «О», а также «Разметка сигнальная».	Устранено