



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон: (863) 305-16-48 Факс: (863) 305-16-49
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 8 - 26/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ростова-на-Дону «Школа № 31»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 8 - 26 от «11» марта 2019 г. ВрИО Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – ВрИО Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко С.Е., ст.б, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **внеплановая / выездная проверка** в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 31», фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1.

Вид (наименования) объекта защиты: Нежилые здания, помещения, территория образовательных организаций, органов управления учреждений, организаций по обслуживанию населения, производственного и складского назначения. Основной класс функциональной пожарной опасности Ф4.1.

Указанная организация осуществляет деятельность на объекте защиты и (или) на территории (земельный участок), отнесенного органом ГПН: к высокому риску.

Учредителем (собственником, балансодержателем имущества и т.п.) вышеуказанного юридического лица является: Муниципальное образование «Город Ростов-на-Дону». Вышестоящим органом над вышеуказанным юридическим лицом является «Управление образования города Ростова-на-Дону».

Дата и время проведения проверки:

21.03.2019 с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.

22.03.2019 с 11 час. 00 мин. по 15 час. 00 мин. Продолжительность 04 час. 00 мин.

28.03.2019 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

04.04.2019 с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 02 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: составила 04 дня, в исчислении по времени 12 час. 00 мин.

проверку проводил(а):

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Михайличенко Евгений Андреевич, Ведущий инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области (свидетельство об аттестации эксперта ГУ МЧС России по Ростовской области от 15.11.2017г. № 61-2-ПБ) Филимонов Андрей Александрович.

совместно с: Директором Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 31» Агишевой Н.Е.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии с абзацем 1 п.15 ст.2 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту № 123-ФЗ), под объектом защиты было принято понимать – продукцию, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

В ходе подготовки соответствующих документов по результатам проверки, в соответствии со статьей 4 части 4 N 123-ФЗ, к обоснованию имеющихся замечаний были применены требования пожарной безопасности действующих нормативно-правовых актов, которые не противоречат требованиям, действовавшим до дня вступления в силу соответствующих положений вышеуказанного Федерального закона.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (актовый зал) огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.	п.108 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской	28.02.2021	

	Соответствующий подтверждающий документ не представлен.	Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	
2.	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.29 СП 1.13130.2009, стулья или звенья из них в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу. На случай трансформирования мест для зрителей в актовом зале, также не предусмотрена установка стульев (или звеньев из них) с креплением к полу, предотвращающим их опрокидывание или сдвигу.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021
3.	- На объекте защиты, руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и коммуникациями.	п.22 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	28.02.2021
4.	- На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Соответствующая исполнительная документация (расчет) не представлена.	п.20 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	28.02.2021
5.	На объекте защиты, ряд противопожарных дверей не оборудованы устройствами для самозакрывания.	ст.88 ч.8 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021
6.	На объекте защиты, в нарушение п.8.1.12 СП 1.13130.2009, ширина эвакуационного выхода из актового зала в сторону улицы менее 1,2 м. при числе эвакуирующихся более 50 чел, а именно: 1,02 м.	ст.51 ч.4, ст.89 ч.1, ч.8 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021
7.	На объекте защиты, в нарушение п.8.2.1 СП 1.13130.2009, поручни и ограждения с 1-го по 3-й этажи, где расположены помещения для первых классов, не отвечают следующим	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический	28.02.2021

	требованиям: высота ограждений лестниц, используемых детьми, должна быть не менее 1,2 м; в ограждении лестниц вертикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные членения в ограждениях не допускаются).	регламент о требованиях пожарной безопасности»	
8.	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.7 СП 1.13130.2009, ряд установленных дверей на лестничных клетках не имеют приспособления для самозакрывания, в том числе вторая часть двухстворчатых дверей, и уплотнений в притворах.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021
9.	На объекте защиты, руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружной пожарной лестницы и ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Соответствующие документы не представлены.	п.24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390	28.02.2021
10.	На объекте защиты, в нарушение п.4.3.1 СП 1.13130.2009, на путях эвакуации не предусмотрено в требуемом количестве и в полном объеме аварийное освещение в соответствии с требованиями СНиП 23-05-95 или актуализированной редакции указанного документа. При этом в ходе проверки установлено, что большинство установленных светильников аварийного освещения на путях эвакуации не обеспечивают аварийное освещение в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону, ряд светильников не исправны. Также в ходе проверки соответствующая исполнительная документация на системы аварийного освещения, в том числе расчет времени эвакуации людей в безопасную зону не представлены.	ст. 51 ч.4, ст.78 ч.1, ст.82 ч.9 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.02.2021
11.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушение п.8.1.3. СП 1.13130.2009 перед наружной дверью эвакуационных выходов из актового и спортивного залов установлены горизонтальные входные площадки с глубиной менее 1,5 ширины полотна наружной двери.	ст. 51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.02.2021

12.	На объекте защиты, в нарушение п.5.6.4 СП 4.13130.2013, помещения производственного назначения (проем выдачи питания) не выделены противопожарными перегородками не ниже 1-го типа.	ст.51 ч.4, ст.88 ч.1 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021	
13.	На объекте защиты, не предусмотрен комплекс мероприятий по предотвращению распространения пожара в смежные помещения, а именно: в системах общеобменной вентиляции из помещений складского назначения (категории В) не установлены противопожарные клапаны.	ст.88 ч.11 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021	
14.	На объекте защиты, на стенах и потолке актового зала допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов (пластиковые панели) не соответствующие требуемым показателям. Соответствующие документы, подтверждающие их допустимость применения в зальном помещении образовательного учреждения не представлены.	ч.6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021	
15.	На объекте защиты, на стенах обеденного зала допущено применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов (пластиковые панели) не соответствующие требуемым показателям. Соответствующие документы, подтверждающие их допустимость применения в зальном помещении образовательного учреждения не представлены.	ч.6 ст. 134, табл. 29 Федеральный закон от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	28.02.2021	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Начальник Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области подполковник внутренней службы
Бойко Евгений Викторович

(подпись)
«4» апреля 2019 г.
М.Л.П.*



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -
Старший инспектор Советского отделения надзорной деятельности и
профилактической работы отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы
Михайличенко Евгений Андреевич

(подпись)
«4» апреля 2019 г.
М.Л.П.*

Предписание на 06 стр. для исполнения получил:

**Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Школа № 31» Агишева Наталья Евгеньевна**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«4» апреля 2019 г.

(подпись)