

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«03» августа 2026 г., 61260061000222533540
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ростову-на-Дону
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«18» августа 2026 г., 17 час. 00 мин. № 2608/400-61/829-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 50

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «03» августа 2026 г., № 2608/400-61/829-ВО/П, учетный номер проверки 61260061000222533540.
(указывается ссылка на решение, уполномочивающее должностное лицо контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора
(указывается вид государственного надзора (надзора), если осуществлен контроль в соответствии с составом органов государственного пожарного надзора (надзора), значимых государственных контролей (надзора), муниципальных контролей)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Бурма Сергей Николаевич – старший инспектор отделения НДПР по Советскому району ОНДПР по г. Ростову-на-Дону (государственный инспектор города Ростов-на-Дону по пожарному надзору)
(указывается фамилия, имя, отчество лица на первом, должности инспектора (инспекторов, в том числе должностных (руководителей инспекторов), уполномоченных на проведение профилактического визита. При этом инспектор (инспекторы) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) визитом была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
(указывается объект контроля в соответствии с полномочиями и видом контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. обл Ростовская, г Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, Дом 221
(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ "ШКОЛА № 31 ИМЕНИ КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА РОСТОВСКОГО ПОЛКА НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ КАТАЕВА А.С." ИНН 6168042139, адрес регистрации юридического лица: 344091, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР-КТ СТАЧКИ, ЗД. 221/1
(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя или единоличного владельца, не являющегося: юрлицом, адрес организации (ее физическое, юридическое, фактическое и структурное подразделения)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» августа 2026 года, 09 час. 10 мин.

по «18» августа 2026 года, 12 час. 40 мин.
(указывается дата и время фактического начала профилактического визита, в случае дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается полный час)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
03 час 00 минут (часы, минуты)
(указывается срок (сроки, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по исполнению контрольного (надзорного) визита)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. На объекте защиты, в коридоре 3-го этажа применен паркет с неопределенными показателями пожарной опасности. Для покрытия полов в общих коридорах в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф4.1 необходимо применять материалы с показателями пожарной опасности не выше В2, Д3, Т2, РП2. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 6, Статья 134. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Нарушенное обязательное требование:

Применение декоративно-отделочных на путях эвакуации и в залых помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения. Этажности и вместимости осуществляется по таблицам 28 и 29 приложения к Техническому регламенту.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

2. На объекте защиты, помещение библиотеки (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не отделены от коридоров общеобразовательной организации (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) противопожарными преградами (дверьми) с нормируемым пределом огнестойкости. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

3. На объекте защиты не обеспечено исправное состояние уплотнений и порога противопожарной двери, отделяющей коридор 3-го этажа. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 14 Правил. Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

4. На объекте защиты, в нарушение п. 6.6 СП6.13130.2021, допущена совместная прокладка кабелей и проводов СПЗ с кабелями и проводами иного назначения. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

5. На объекте защиты, в нарушение п. 4.3.5 СП 1.13130.2020, лестница, ведущая на антресоль, не оборудована поручнем. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование:

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

6. На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 17 Правил, Подпункт 6. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении

Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

Нарушенное обязательное требование:

Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

06.09.2027

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть выполнение пункта выявленного нарушения

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Предусмотреть хранение технической (организационно-распорядительной) документации, связанной с исполнением пункта выявленного нарушения

Генеральным инспектором по Советскому району Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору) Николаевич

Старший инспектор отделения НДиПР по Советскому району
ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону (государственный инспектор
города Ростова-на-Дону по пожарному надзору) Бурма Сергей
Николаевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Михайличенко Евгений Андреевич - Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону по Советскому району отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области (государственный инспектор города Ростова-на-Дону по пожарному надзору), телефон: 88632223897, e-mail: mihaylichenko_ea@61.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписывающего проект предписания; контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушения обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подписывающего проект предписания; контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

