



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

Предписание № 1 - 232/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Школа № 31»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 232 от «23» апреля 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 31»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Эксперты ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области и иные эксперты, участие в проверке не принимали.

Совместно с: Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Школа № 31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.» Наталья Евгеньевна Агишева; Заместитель директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-Дону «Школа № 31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.» по административно-хозяйственной работе Татьяна Эдуардовна Липченко.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
|---------------|--|--|--|--------------------------------|
| 1.            | 2.   | 3.   | 4.   | 5.                             |
| 1             | <p>На объекте защиты, в нарушение п.5.5.2 СП 4.13130.2013, над раздаточной зоной (линией), располагаемой между горячим цехом (производственное помещение) и залом для посетителей, на высоту от 2-х м от пола и до потолка не предусмотрена сплошная перегородка, либо экран из материалов группы горючести НГ, Г1.</p>  | <p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p>                                    | <p>27.04.2022</p>  |                                |
| 2             | <p>На объекте защиты отсутствуют проектные решения на смонтированное в трехэтажном здании аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания, в результате чего не предоставляется возможность провести проверку на соответствие и требуемое количество светильников, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330.</p> <p>Проектные решения на аварийное освещение не представлены.</p> | <p>ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>                                   | <p>27.04.2022</p>  |                                |

|   |   |   |            |  |
|---|---|---|------------|--|
| 3 | <p>Трехэтажное здание не обеспечено в полном объеме наличием знаков пожарной безопасности, обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.</p> <p>Примечание: Под знаками пожарной безопасности, правилами противопожарного режима в Российской Федерации (к примеру, пункты 11, 23, 36, 37, 47, 72, 86), утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. N 1479, подразумеваются знаки безопасности, в группу которых входят, знаки с кодовым обозначением «F», «P», «W», «E», «D», а также «Разметка сигнальная».</p> <p>Работодатель или уполномоченные им должностные лица должны с учетом требований ГОСТ 12.4.026: - Определять виды и места опасности на производственных, общественных объектах и в иных местах, исходя из условий обеспечения безопасности; - Обозначать виды опасности, опасные места и возможные опасные ситуации сигнальными цветами, знаками безопасности и сигнальной разметкой; - Проводить выбор соответствующих знаков безопасности (при необходимости подбирать текст поясняющих надписей на знаках безопасности); - Определять размеры, виды и исполнения, степень защиты и места размещения (установки) знаков безопасности и сигнальной разметки; - Обозначать с помощью знаков безопасности места размещения средств индивидуальной защиты и средств противопожарной защиты.</p> | <p>п.23. п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479</p> | 27.04.2022 |  |
|---|---|---|------------|--|


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  
Начальник Советского отделения надзорной деятельности и  
профилактической работы отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ростовской области подполковник внутренней службы  
**Бойко Евгений Викторович**

(подпись)  
«27» мая 2021 г.  
М.Л.П.\*

Предписание № 1 - 232/1/1 от «27» мая 2021 г. на 04 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 27.04.2021 г. для исполнения получил:

Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Ростова-на-Дону  
«Школа № 31 имени командира батальона Ростовского полка Народного ополчения Катаева А.С.»  
**Наталья Евгеньевна Агишева**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«27» мая 2021 г.

(подпись)