

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Предписание  
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области,  
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,  
индивидуальных предпринимателей и граждан,  
об устранении выявленных нарушений**

**№ 212**

«07» июня 2021 г.

Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, 3а  
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:

заместитель начальника отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления  
Роспотребнадзора по Ростовской области Письменная Елена Алексеевна

Предписание выдано: МБОУ «Школа № 31», по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1  
(ИНН 6168042139)

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

в период с 09 час 00 мин. 11.05.2021г до 12 час 00 мин 07.06.2021 в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 31», расположенном по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 221/1, выявлены следующие нарушения:

Стены и потолки помещений (рекреация 1-го этажа; рекреация 2-го этажа, блок начальной школы) имеют дефекты и повреждения, следы протеканий и не допускают влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы в кабинетах №№ 6; 40; 42 имеют дефекты и повреждения, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию, что является нарушением п. 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Не проводится 1 раз в 10 лет обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Не обеспечены холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов (№№ 16; 17), что является нарушением п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Туалетные комнаты (3 туалет для мальчиков на 3-ем этаже; туалет для мальчиков и девочек в блоке начальной школы) не оборудованы туалетными кабинками с дверями, что является нарушением п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(нужное подчеркнуть)

**предлагаю:**

1. Провести восстановление целостности полового покрытия в кабинетах №№ 6; 40; 42.

Срок – до 23.12.2021

2. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), в том числе с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха.

Срок – до 23.12.2021

3. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты №№ 16; 17 для обучающихся 1 - 4 классов.

Срок – до 23.12.2022

4. Оборудовать туалетные комнаты (3 туалета для мальчиков на 3-ем этаже; туалет для мальчиков и девочек в блоке начальной школы) туалетными кабинетами с дверями.

Срок – до 23.12.2022

5. Провести ремонтные работы по восстановлению дефектов и повреждений стен и потолков рекреации 1-го этажа; рекреации 2-го этажа, блока начальной школы)

Срок – до 23.12.2021

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

По п. 1-2; 5 до 23.12.2021; по п. 3; 4 до 23.12.2022

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицом, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника отдела  
надзора за условиями  
воспитания и обучения  
Управления Роспотребнадзора по  
Ростовской области  
Письменская Е.А.

(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «07» июня 2021 г.

Директор МБОУ «Школа № 31»  
(руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Агишева Н.Е.  
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по адресу: \_\_\_\_\_